



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510116
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова
м.п. 14.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01/00590-24 от 13.02.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ПАО "Ураласбест"
2. Юридический адрес: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Хризотил
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ПАО "Ураласбест"
Юридический адрес: 624241, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66
Фактический адрес: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ПАО "Ураласбест", Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66, промышленная зона
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.01.2024 12:00
Ф.И.О., должность: Андарьянова Т.В., руководитель по управлению качеством
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 25.01.2024 11:27
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/557 от 25.01.2024
Заявление(заявка) № 66-20/749-2024 от 23.01.2024
8. НД на продукцию: ГОСТ 12871-2013, ТУ 5721-010-00281476-2015
9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 08.24.590 ф 1
11. НД на методы исследований, подготовку проб:
МИ № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные NP5001S	Q94026212	34154-09	С-СЕ/18-01-2024/309637853 от 18.01.2024	17.01.2025
2	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1403	32716-06	С-СЕ/17-11-2023/295352885 от 17.11.2023	16.11.2024

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

14. Радиологические исследования

Образец поступил 25.01.2024 11:57 Регистрационный номер пробы в журнале 590
дата начала испытаний 25.01.2024 11:57 дата выдачи результата 12.02.2024 10:15

№	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг	Класс
1	менее 163	менее 17	менее 17	-	-
2	6±131	менее 14	менее 13	-	-
3	менее 130	менее 14	8±15	-	-
4	менее 130	7±15	7±14	-	-
5	менее 130	1±14	4±14	-	-
Среднее	менее 142,6	менее 21,4	менее 24,7	менее 42,3	класс 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг)

Испытания проводил(и): Богомолова И. П., врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Кузнецова Е. П., врач-лаборант отдела физических факторов
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Хлыстова Н. В., помощник санитарного врача

конец протокола испытаний № 01/00590-24 от 13.02.2024